

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам
г. Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 4, телефон: (4212) 22-48-55, E-mail: ogpn_sever@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)

телефон доверия: (4212) 41-62-62

Предписание № 145/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования

«Хабаровский учебный центр Федеральной противопожарной службы»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска № 145 от «21» ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

(наименование органа ГПН)

«О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «03» декабря 2018 г. по 09 ч. 30 мин.

«26» декабря 2018 г. проведена проверка заместителем главного государственного инспектора

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Краснофлотского и Кировского районов г. Хабаровска по пожарному надзору Пинчуком Максимом Владимировичем

(проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Хабаровский учебный центр Федеральной противопожарной службы», расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 4.

совместно с ВрИО начальника Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Хабаровский учебный центр Федеральной противопожарной службы» Кравченко Ольгой Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В здании отсутствует эвакуационное освещение.	В соответствии с п. 43 ППП Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В соответствии с п. 4.3 СП 31-110-2003 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать: в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 человек, а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там.	01.06.2020г.	
2.	Сигналы о возникновении пожара системы пожарной сигнализации не дублируются на пульте подразделения	Согласно ч. 7 ст. 83 ФЗ-123 системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или	01.06.2020г.	

	пожарной охраны без участия работников объекта.	на специальные-выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	#	
3.	Пожарный гидрант, являющийся источником противопожарного водоснабжения, расположенный на территории объекта защиты не исправен.	В соответствии с п. 55 ППР руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.	01.06.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Краснофлотского и Кировского
районов г. Хабаровска по
пожарному надзору Пинчук М.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)
«26» декабря 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Пинчук М.В.
(подпись)
«26» декабря 2018 г.

Владимир Николаевич Пинчук
(должность, фамилия, инициалы)